

16 LUG 2008

Acone 20324  
PROT. N.

Risposta all'interrogazione del Consigliere Raffaele Acone  
Prot. 16214 del 9 Giugno 2008.

Chiedo innanzitutto scusa al Consigliere Acone per non aver risposto nei termini dei giorni 30 previsti dalla Legge ma con 6 giorni di ritardo a causa di problemi personali ed inoltre perchè volevo avere anche la certezza che l'intervento fosse stato eseguito per dare al Consigliere interrogante esauriente risposta.

Il Consigliere chiedeva se l'Amministrazione era a conoscenza del crollo di parte di un muro di contenimento alla Via Torricella e se la stessa era intenzionata a provvedere, inoltre il Consigliere imputava l'accaduto probabilmente ai lavori eseguiti sulla sede stradale per la posa della condotta fognaria.

Innanzitutto posso dire al Consigliere che l'Amministrazione era a conoscenza e che ha provveduto a ripristinare il muro in questione in tempi relativamente brevi evitando che si potessero creare situazioni di pericolo.

Inoltre per quanto concerne le cause si è potuto accertare durante l'esecuzione dei lavori che le stesse erano causate dal pozzetto di raccolta delle acque bianche realizzato dal comune anni addietro, pertanto si è provveduto inoltre a ripulire le griglie e a cementare il pozzetto.

L'Amministrazione inoltre nei prossimi mesi provvederà ad appaltare il rifacimento dei tratti di muro deteriorati sulla Via Torricella in modo da riqualificare anche la strada che conduce alla Frazione Torca come già avvenuto per altre zone del territorio

Il Vice Sindaco

Geom. Lorenzo Balducelli

